

ADENDO No. 04

BOGOTA, D.C. 18 DE JUNIO DE 2004

LICITACIÓN PÚBLICA No. 013/2004

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR NIVEL II, EN EL CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO CENAE-TOLEMAIDA, MUNICIPIO DE NILO. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

La Directora General del FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO en ejercicio de sus facultades y en especial de las que le confiere el Artículo 30 Numeral 4 de la Ley 80 de 1993, se permite informar a los interesados en la mencionada licitación lo siguiente:

OBSERVACIÓN GENERAL

- ❖ **SE ACLARA LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE A LAS PLANTAS DE EMERGENCIA SEGÚN UNIFILAR DADA EN EL ADENDO No. 2 A LAS OBSERVACIONES EN LA AUDIENCIA INFORMATIVA DEL 4- JUNIO-2004.
EN LAS CANTIDADES DE OBRA ESTA INCLUIDA UNA PLANTA DE EMERGENCIA CON UN VOLTAJE NOMINAL DEL DIAGRAMA UNIFILAR, COMBUSTIBLE DE ACPM, NUEVA, SIN INSONORIZACIÓN, CON BREAKERS DE SALIDA Y TRANSFERENCIA, TANQUE PARA 5 HORAS DE SERVICIO A PLENA CARGA, CON SUS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES INTERNAS DE GENERADOR Y MOTOR. LA PLANTA DEBE SER DE 1040 KVA Y 440V. PODRÁ SER SIMILAR A LAS DISTRIBUIDAS POR DIESELECTRICOS LTDA.**
- ❖ **SE ELIMINA DEL CUADRO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRA EL SIGUIENTE ÍTEM:**

No.	CAPITULOS E ITEMS	UND	CANT	VR UNIT	VR. TOTAL
13.05.31	VIAS Y PARQUEADEROS EN HOMIGON ESTANPADO H= 0.12 MTS.	M2	3.600,00		

SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES ITEMS ASÍ:

No.	CAPITULOS E ITEMS	UND	CANT	VR UNIT	VR. TOTAL
	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO FOB				
08.14.01	DETECTOR AUTOMÁTICO DE HUMO TIPO FOTOELÉCTRICO NOTIFER FSP-851 CON BASE NOTIFER B710LP	UN	183,00		
08.14.02	DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIO TIPO TÉRMICO NOTIFER FST851 CON BASE NOTIFER B710LP	UN	3,00		
08.14.03	PULSADOR MANUAL DE INCENDIO Y ALARMA NOTIFER NBG12LX	UN	18,00		
08.14.04	ALARMA SONORA Y LUMINICA NOTIFER MT-2475W-FR	UN	5,00		
08.14.06	MODULO DE MONITOREO FMM101 Y CONTROL FCM-1	UN	30,00		
08.14.07	SISTEMA DE EXTINCIÓN PARA VOLUMEN DE 22 M3 NOTIFER BGX-101L CON GAS FM-200	GB	1,00		
08.14.08	SISTEMA DE EXTINCIÓN PARA VOLUMEN DE 84 M3 NOTIFER BGX-101L CON GAS FM-200	GB	1,00		
08.14.09	SISTEMA DE EXTINCIÓN PARA VOLUMEN DE 44 M3 NOTIFER BGX-101L CON GAS FM-200	GB	1,00		
08.14.10	CENTRAL AUTOMATICA DE INCENDIO NOTIFER NFS-3030	UN	1,00		
08.14.11	CABLEADO DEL SISTEMA DE INCENDIO CON CABLE TIPO FPL1602R	ML	5.000,00		

Coronel **MARIA STELLA CALDERÓN CORZO**
Directora General