



ADENDO No. 05

BOGOTÁ, D.C. 03 de Septiembre de 2004

LICITACIÓN PÚBLICA No. 020 DE 2004

No. 100-600-11-01

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y REDES DE UN CENTRO DE ENTRENAMIENTO MÚLTIPLE UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSÉ MARIA CÓRDOVA EN BOGOTÁ, D.C.

LA DIRECTORA GENERAL DEL **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 30 NUMERAL 4 DE LA LEY 80 DE 1993, SE PERMITE INFORMAR A LOS INTERESADOS EN LA MENCIONADA LICITACIÓN LO SIGUIENTE:

- ✓ **SE MODIFICA EL ÍTEM 21.2 CORRESPONDIENTE A DIVISIONES APILABLES Y PANELES DE RECUBRIMIENTO DE OFICINA SAL VIRTUAL ASÍ:**

ANALIZADAS LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA DEL ÍTEM 21.2 DE LA LICITACIÓN No. 20 NOS PERMITIMOS REALIZAR LA SIGUIENTE ACLARACIÓN ASÍ:

SE PRESENTA UNA CORRECCIÓN EN EL CUADRO DE CANTIDADES DEL ÍTEM ASÍ:

21,2	DIVISIONES APILABLES Y PANELES DE RECUBRIMIENTO DE OFICINA SAL VIRTUAL		
	SISTEMA DE DIVISIÓN MÓVIL CON ÍNDICE DE ASILAMIENTO ACÚSTICO NORMA STC-52 (Incluye sellos mecánicos de accionamiento manual y riel de guía superior instalada)	m2	224
	DINTEL CONFORMADO POR DOS CARAS DE DOBLE LAMINA DE DRYWALL DE 5/8" CADA UNA CON FIBRA DE VIDRIO TIPO FRESCASA O SIMILAR DE 3 1/2" DE ESPESOR AL INTERIOR (Dicho elemento deberá estar anclado a la viga de concreto superior, con tirantes verticales cada 1.20 mts en ángulo de 2 1/2"X1/8"	m2	92
	PANELES ABSORBENTES ACÚSTICOS DE FIBRA DE VIDRIO TIPO BLACK THEATHER O SIMILAR DE 2", ADHERIDOS DIRECTAMENTE A LOS MUROS CORRESPONDIENTES	M2	170
	PANELES EN FIBRA DE VIDRIO DE 1" DE ESPESOR, ACABADOS EN TELA SONOPERMEABLE (TEJIDO ABIERTO)	M2	48

EL CAMBIO EN LAS CANTIDADES DEL SISTEMA DE DIVISIÓN MÓVIL OBEDECE A QUE SE HABÍA PLANTEADO UN SISTEMA DE PAPELERÍA DOBLE, PERO SE DETERMINO QUE SE TRABAJARA CON UNA SOLA DIVISIÓN, Y ACONDICIONADO A UN ÍNDICE DE AISLAMIENTO ACÚSTICO NORMA STC-52 Y NORMAS STC-64.

EL ÍTEM DE VIDRIO DE 12 MM (8+4) Y UN VIDRIO LAMINADO (6+4), CON CÁMARA DE AIRE DE 13 CMS (INCLUYE RIEL GUÍA DE SOPORTE Y ESTRUCTURA DE SOPORTE SEGÚN DISEÑO) SE REEMPLAZA POR EL DINTEL CONFORMADO POR DOS CARAS DE DOBLE LAMINA DE DRYWALL DE 5/8" CADA UNA CON FIBRA DE VIDRIO TIPO FRESCASA O SIMILAR DE 3 1/2" DE ESPESOR AL INTERIOR (DICHO ELEMENTO DEBERÁ ESTAR ANCLADO A LA VIGA DE CONCRETO SUPERIOR, CON TIRANTES VERTICALES CADA 1.20 MTS EN ÁNGULO DE 2 1/2"X1/8", ESTE CAMBIO OBEDECE A QUE EXISTE ESPECIFICADO UN CIELORRASO EN MAXICELL ESPECIFICADO EN EL ÍTEM NO. 17.1.5 EL CUAL APOYA EL SISTEMA ACÚSTICO Y ADEMÁS REEMPLAZA LA CELULOSA ABSORBENTE, PERO ES IMPORTANTE ACLARAR QUE ESTE CIELORRASO ESPECIFICADO EN EL ÍTEM NO. 17.1.5 DEBE COMPLEMENTARSE CON UNA LÁMINA TIPO BLACK THEATER DE 2" SOBREPUESTA.

Cordialmente,

Coronel **MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO**
Directora General

Elaboro: Lilia O.
Revisó: Abo. MARÍA Virginia Guzmán U./Eco. Ruth Stella Calderón N.
Oficina Jurídica/Comité financiero

EL OBJETO DE MI TRABAJO ES: ¡GANAR LA GUERRA!