



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**



BOGOTÁ, D.C. 12 de septiembre de 2007

RESPUESTA OBSERVACIONES OFERENTES No. 2

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 138 DE 2007

OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA FIJA Y RODANTE PARA EL MONTAJE DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

➤ **SOLIFOFF CORP S.A.**

OBSERVACIÓN:

“En el numeral 3.3, Criterios de evaluación, se plantea un puntaje para el proponente que ofrezca mayor capacidad de almacenamiento de cajas de archivo, pero en las características de las cajas rodantes, dimensiones, la entidad nos limita en cuanto al ancho que deben tener las unidades de consulta a 090 de mt, le solicitamos que nos permita plantear diseños con dimensiones diferentes a la mencionadas para que se ajusten a las áreas dentro de las cuales se van a instalar los archivos”.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO:

Se aclara que una vez revisadas las especificaciones técnicas no se modifican y se sostienen las medidas estipuladas en el anexo 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FACTORES DE VERIFICACION TECNICA EXCLUYENTES, PUNTO “DIMENSIONES”.

OBSERVACIÓN

“Respecto al punto 3, Especificaciones técnicas estantería para archivo, en el ítem rieles solicitamos se amplíen las especificaciones para que los proponentes puedan presentar diseños que soporten el peso, garantizando el buen desempeño del sistema, incluyendo dentro de este diseño el sistema antivuelco para los carros móviles de los archivos”.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO:

Se aclara que una vez revisadas las especificaciones técnicas no se modifica y se sostienen las solicitadas en el ítem RIELES, del punto 2 CARASTERISTICAS DEL ARCHIVO RODANTE, igualmente se esta solicitando que el Archivo de debe incluir sistema antivuelco, para los carros móviles.

OBSERVACIÓN

“En cuanto a los templetes en los pliegos solicitan una platina de hierro como mínimo de 3/8 X 1 1/8, las que excesivamente altas, ya que estos tensores se fabrican generalmente en 3/8 X 1/8”.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO:

Se aclara que una vez revisadas las especificaciones técnicas no se modifican y se sostienen las medidas solicitadas, en los tensores o templetes, estos deben ser minino de 3/8 x 1 1/8.

OBSERVACIÓN

“Referente a los topes flexibles y elementos de remate se recomienda por experiencia eliminar este requisito ya que se deterioran con mucha facilidad, sin importar la calidad del producto.”

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO:

Se aclara que una vez revisadas las especificaciones técnicas no se modifica este el ítem “Topes Flexibles”, ya que estos protegen los carros (Archivos).

OBSERVACIÓN

“En razón a lo las dudas generadas a partir del pliego, las cuales impiden la entrega de las propuestas en la fecha mencionada, cordialmente espero que se aclaren, para establecer un nueva fecha de entrega de las ofertas:

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

Teniendo en cuenta que es de carácter urgente la contratación del sistema de Archivó, y al observar que no se modifican las especificaciones técnicas solicitadas, no se acepta la solicitud de prórroga de cierre y se mantiene la fecha establecida en el pliego de condiciones.

Atentamente,

MY. HAWHER ALDAN CORSO CORREA

Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico

Elaboró: Lilia O.	Revisaron: Abg. Lucila Salamanca Arbelaez/ Coordinadora Grupo Precontractual Abg. Esther Julia Velásquez Grupo Precontractual	MY. CARLOS JAVIER SOLER PARRA Encargado de las funciones de la Dirección de contratos
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------