

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS OFERENTES No. 1



BOGOTÁ, D.C. 26 de Agosto de 2004

LICITACIÓN PÚBLICA No. 010 DE 2004

No. 100-600-11-01

OBJETO: ADQUISICIÓN DOTACIONES (MOBILIARIO Y ENSERES), UPS Y COMPRESOR CON DESTINO AL CENTRO DE ENTRENAMIENTO MÚLTIPLE DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA".

LA DIRECTORA GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 30 NUMERAL 4 DE LA LEY 80 DE 1993, SE PERMITE INFORMAR A LOS INTERESADOS EN LA MENCIONADA LICITACIÓN LO SIGUIENTE:

OBSERVACIONES OFERENTES

➤ **IMOCOM S.A.**

OBSERVACIÓN

POR ESTE MEDIO PLANTEAMOS A USTEDES LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

1. LA PONDERACIÓN TÉCNICA PLANTEADA EN EL ANEXO 1 A PAG. 63 SOLO APLICA PARA EL ITEM 2. ES DECIR PARA LA U.P.S.?

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

SI, LA PONDERACIÓN TÉCNICA DEL ITEM 2 SOLO APLICA PARA LA UPS.

OBSERVACIÓN

2. CON REFERENCIA AL COMPRESOR DE TORNILLOS SE HABLA DE UN REQUERIMIENTO DE 44 CFM QUE 175 P SI G. DEBE ACLARAR SI ESTAS ESPECIFICACIONES SON A LAS CONDICIONES DE BOGOTA O EN CASO CONTRARIO DEBE HACERSE CORRECCION POR PRESION ATMOSFERICA, TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA.

EL OBJETO DE MI TRABAJO ES: ¡GANAR LA GUERRA!

EJEMPLO:

REQUERIMIENTO 44 ctm @ p sig

EN ----- NIVEL DEL MAR EL COMPRESOR DEBERIA ENTREGAR 44 ACFM @ 175 PSIG.

A NIVEL (ALTURA DE BOGOTA) EL COMPRESOR DEBE ENTREGAR U 28% MAS DE CAUDAL, EN OTRAS PALABRAS: 61.1 ACFM @175 PSIG

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

EL COMPRESOR DEBE ENTREGAR 44 CFM@ 175 PSI NOMINALES. ES DECIR QUE YA SE TUVO EN CUENTA Y SE HIZO LA CONVERSIÓN A LAS CONDICIONES DE BOGOTA, SE HACE LA ACLARACIÓN DEL DEW POINT: ES DE -35° F.

➤ PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA LTDA.

OBSERVACIÓN

A QUE SE REFIEREN CON EL PUNTO ANOTADO ASI:

DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO NO DEBE REQUERIRSE DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EFECTUAR CAMBIOS DE MODULOS DE BATERIAS Y POTENCIA.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

SE ACLARA QUE EL SISTEMA DEBE PERMITIR QUE LOS CAMBIOS QUE SE REQUIERAN REALIZAR A LA BATERIA Y POTENCIA DE LOS EQUIPOS, DEBEN PODERLOS EFECTUAR DIRECTAMENTE EL PERSONAL INTERNO DEL INSTITUTO Y NO REQUIERA LA CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO CADA VEZ QUE SEA NECESARIO REALIZAR ESTE PROCESO.

OBSERVACIÓN

EN EL ANEXO 1C, INDICA VALOR POR ITEM, ¿ESTO QUIERE DECIR QUE LA PARTICIPACIÓN PUEDE SER PARCIAL?.

RESPUESTA DIVISIÓN CONTRATOS E IMPORTACIONES

EN EL ANEXO 1C SE ENCUENTRA EL VALOR DEL PLIEGO POR ITEM, LO QUE INDICA QUE EL OFERENTE PODRÁ PARTICIPAR EN CADA UNOS DE LOS ÍTEMS DESCRITOS ALLI. EN LO REFERENTE A LA ADJUDICACION EL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO LA EFECTUARÁ CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL NUEMERAL 1.24 DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

EL OBJETO DE MI TRABAJO ES: ¡GANAR LA GUERRA!

➤ **INDUMUEBLES HERNÁNDEZ LTDA**

OBSERVACIÓN

EN EL ANEXO 3 ITEM No 1 DICE QUE LAS DIVISIONES MIDEN 15M². PERO OBSERVANDO LA ACTUALIZACION DEL PLANO ACTUAL, SE MODIFICO LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS.

SE SOLICITA VERIFICAR SI EL PRESUPUESTO ALCANZA PARA LOS NUEVOS CAMBIOS YA QUE EL SOBRE COSTO ES CONSIDERABLE.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

EN EL ITEM No 1 DEL ANEXO 3 QUE CONTEMPLA LOS 15M² DE DIVISIÓN A MEDIA ALTURA DEBEN ESTAR DESPIEZADAS DE LA SIGUIENTE DORMA: 32 DIVISIONES LATERALES MODULADAS EN PANELES $h=0.50 \times a= 0.60$ y los 5.40 m² RESTANTES SE ENCUENTRAN DESPIEZADOS EN PANELS DE $h= 0.40 \times a=0.90$ PARA 15 DIVISIONES POSTERIORES DE LOS MUEBLES.

Cordialmente,

Coronel **MARIA STELLA CALDERÓN CORZO**
Directora General

Elaboró: Lilia O.
Revisó: Abo. MARIA Virginia Guzmán U./Eco. Marlen Parrado R.
Oficina Jurídica

EL OBJETO DE MI TRABAJO ES: ¡GANAR LA GUERRA!